



SMA Solar Technology AG · Sonnenallee 1 · 34266 Niestetal

**SMA Solar Technology AG**  
Sonnenallee 1  
34266 Niestetal  
Tel.: +49 561 9522-0  
Fax: +49 561 9522-100  
E-Mail: info@SMA.de  
Internet: www.SMA.de

An alle Geschäftspartner

Bearbeiter	Serviceline / Kommunikation
Telefon-Durchwahl +49 561 9522-	2499
Telefax-Durchwahl +49 561 9522-	4699
E-Mail	Serviceline@SMA.de
Datum	22.12.2011

## Firmwareaktualisierung Ihrer Sunny WebBox notwendig

Sehr geehrte Sunny WebBox-Nutzerin,  
sehr geehrter Sunny WebBox-Nutzer,

wir haben festgestellt, dass Sie eine Sunny WebBox mit einem nicht aktuellen Firmwarestand (Version < 1.52) betreiben und ggf. die Funktion auf ein automatisches Firmware-Update bewusst deaktiviert haben.

**Bitte aktualisieren Sie die von Ihnen betriebene Sunny WebBox bis zum 28.02.2012 auf die aktuelle Firmwareversion (bzw. >1.52).**

Wenn Sie das Update nicht durchführen, werden die Messwerte und Ereignisse zum oben genannten Termin mit einem falschen Datumsstempel versehen. Eine korrekte Darstellung und Archivierung ist dann nicht gegeben.

**„Wie kann ich die Firmwareversion meiner Sunny WebBox aktualisieren?  
Was muss ich als Kunde tun?“**

**SMA bietet Ihnen drei Varianten für das Update Ihrer Sunny WebBox**

### **Variante 1 – Manuelles Update über die Weboberfläche der Sunny WebBox:**

Eine einfache Möglichkeit Ihre Sunny WebBox zu aktualisieren ist die manuelle Firmwareaktualisierung über die Weboberfläche der Sunny WebBox. (WebBox → Info → Version Firmware → Aktualisieren). Diese Variante setzt zwingend eine Internetverbindung, nicht aber die Nutzung von Sunny Portal voraus.



### **Variante 2 – Update über SD-Karte:**

Mit diesen Informationen erhalten Sie im Anhang das benötigte Updatefile. Bitte erstellen Sie auf einer SD-Karte einen Ordner „**Update**“. Anschließend kopieren Sie das Update File „**WbApp\_1.51F00.upd**“ in diesen Ordner.

Nach einlegen der SD-Karte beginnt die Sunny WebBox automatisch mit dem Update.

### **Variante 3 – Update via GSM-Modem:**

Sofern Sie das automatische Firmware-Update in Ihrer Sunny WebBox aktiviert haben oder die Durchführung wie oben beschrieben manuell durchführen möchten, ist es zwingend notwendig, die ISP-Zugangsdaten (APN und Pin) mit der Eingabe der Benutzerkennung und des Kennwortes zu ergänzen.

Beispiel für T-Mobile-Nutzer: *Benutzername: t-mobile* und *Kennwort: tm-1*

Bitte beachten Sie, dass in Abhängigkeit des gewählten Tarifs weitere Telefonkosten für die Datenübertragung entstehen können.

Selbstverständlich beraten wir Sie gerne, wenn Sie zu diesem Thema noch Fragen haben. Unsere Hotline-Mitarbeiter sind montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter der Nummer 0561 9522-2499 für Sie da.

Hinweis: Die Firmwareversion 1.52 ist auch im Downloadbereich der Sunny WebBox erhältlich: <http://www.sma.de/de/produkte/monitoring-systems/sunny-webbox.html>.

Mit freundlichen Grüßen

**SMA Solar Technology AG**

ServiceLine