



Fachausschuss „Elektrotechnik“ • Postfach 510580 • 50941 Köln

Fronius International GmbH  
Günter Fronius Str. 1  
4600 Wels  
Austria

Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht vom  
Unser Zeichen UB.010.17 PI/Ow  
(bitte stets angeben)  
Ansprechpartner/in  
Telefon Herr Pohl  
Fax 0221 3778-6312  
E-Mail 0221 3778-6322  
Datum [pohl.wolfgang@bgfe.de](mailto:pohl.wolfgang@bgfe.de)  
19.05.2008

### Unbedenklichkeitsbescheinigung 08014

**Erzeugnis:** Selbsttätig wirkende Schaltstelle

**Typ:** Fronius IG Plus, Setup DE, FRA, AUT, GRE, POR, EXC

#### Bestimmungsgemäße

**Verwendung:** Selbsttätig wirkende, dem VNB unzugängliche Schaltstelle als Sicherheitsschnittstelle zwischen einer Eigenerzeugungsanlage und dem Niederspannungsnetz. Gleichwertiger Ersatz für eine jederzeit dem VNB zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion. Die Schaltstelle ist integraler Bestandteil der PV-Wechselrichter Typ: Fronius IG Plus und wirksam in den Setup-Varianten: DE, FRA, AUT, GRE, POR, EXC

#### Prüfgrundlage:

DIN V VDE V 0126-1-1: 2006-02

„Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Erzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz“

Das mit Bericht vom 02.07.2007 Az. 2.04.00403.1.0 (arsenal research) geprüfte Sicherheitskonzept des o.g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung wird spätestens am

**31.12.2012**

ungültig.

- Mehlem -  
Leiter der Prüf- und  
Zertifizierungsstelle